MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22
pracoviště Palackého 115, Frýdek-Místek, 738 22

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.: OŽPaZ/8018/2008/Kli/231.2
VYŘIZUJE: Klimšová Růžena
TEL.: 558 609 495
FAX: 558 609 697
E-MAIL: klimsova.ruzena@frydekmistek.cz
DATUM: 02.03. 2011

Dle rozdělovníku

OBECNÍ ÚŘAD STARÉ MĚSTO
738 01 Frýdek-Místek
Došlo: -8 -03- 2011
Č.j. OÚ/1671/2011
Přílohy: /

Kanalizace Frýdek-Místek - Skalice

STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška

Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")

p o v o l u j e

právnické osobě – **Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643,** se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, trvalou stavbu vodního díla **Kanalizace Frýdek-Místek - Skalice** za účelem odkanalizování obyvatelstva v kraji Moravskoslezském, v obci Frýdek-Místek na pozemcích parcelní čísla:
7599/1, 7600, 6994, 6995/1, 7130/1, 7015, 7010, 6984/6, 6984/7, 6956/1, 6956/2, 7702/1, 7001/1, 7000/1, 6999, 7008, 7009, 6998, 7011, 6997, 7014/2 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku,

PK 136/4, 2294/1 (PK 139/6), 2294/1 (PK 1416/2), 2291, 1315/3, 1315/4, 2302 (PK 139/2), 2296/4 (PK 1416/1), 2294/1 (PK 141/2) v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku,

1151/6, 1195/13, 637/1, 637/2, 613/1 (PK 643), 672/1, 673/2, 672/3, 698/1, 698/6, 707/1 (PK 703/1), 692/1, 698/3, 697, 705/1, 698/5, 2/2, 698/4, 641/4, 668, 641/1, 641/2, 38/5, 35/3, 38/4, 20/1, 1381/35, 17/2, 15/1, 24/3, 26, 1518, 765/1 (PK 742), 1485/21 díl 2, 775/2, 24/1, 33/1, 787/5 (PK 787/5), 787/6 (PK 787/6), 787/7, 34, 775/3, 48/1, 48/3, 48/4, 49/1, 58/1, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 93/2, 51/7, 52/3, 58/4, 105/2, 910/3, 910/1, 913/9, 1138/1, 913/5, 913/13, 1392, 53, 90, 429/4, 89/3, 425, 426, 102/1, 103/4, 97, 100, 101, 1395, 118/1, 118/2, 132, 1078/2, 954/2, 1147, 1145/2, 1195/34, 1195/11, 1195/38, 242/1, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1155/8, 1154/5, 1156/2, 1183/1, 1158/2, 1135/1, 1155/2, 1154/6, 145, 1172/2, 146, 1400/6, 165/2, 906/1, 868, 875/2, 873/5, 875/4, 875/3, 875/1, 1393/1, 886/7, 1485/17, 1485/19, 758/4, 792/3, 793/8, 1485/13, 973/10, 1485/12, 929/1, 929/3, 930/1, 931, 929/5, 1497/1, 975/6, 975/7, 849/2, 1485/14, 1485/28, 794/2, 891/7, 928/1, 928/8, 1510, 1511, 1512, 975/11, 973/11, 973/7, 973/9, 973/1, 1024/1, 1032, 1046/6, 1029/20, 966/4, 1064/2, 1063/2, 1095/1, 1485/3, 1095/3, 1485/34, 1130/4, 968/18, 757/1, 1509, 1504, 726/14, 727/4, 727/8, 727/5, 727/6, 1381/1, 1381/2, 1381/4, 1381/5, 1381/6, 1381/7, PK 1382/1, 1400/1, 1483, 55/1, 544, 724/8, 766/7, 774/5, 777/15, 1462, 1381/8, 1381/9, 1381/10, 1381/11, 1381/12, 1381/32, 1381/36, 105/1, 910/16, 913/1, 913/14, 913/15, 913/25, 913/28, 1381/13, 1381/14, 1381/28, 149/1, 997/3, 997/4, 997/11, 999/1, 999/2, 1001/2, 1001/7, 1381/16, 172/5, 1158/3, 1195/6, 1381/21, 1381/27, 1400/5, 1400/8, 138/6, 1397/2, 1406, 821/3, 1127/5, 1127/1, 1128, 1097/8, 1096/1, 1092/1, 1067/44, 1067/5, 1029/44, 1062/2, 1029/5, 1464/2, 968/2, 987/10, 1462, 1455/1, 1458, 1485/17 (PK 1485/21 díl 1), 1485/29, 891/3, 891/4, 927/3, 102/2, 102/3, 1151/6, 968/18, 975/7, 1195/13 643/9, 613/10, 613/11, 613/12, 613/13, 975/7, 1063/2, 1064/10 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku.

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S-JTSK:

začátek určení X 1120681,14 Y 466228,23, konec určení X 1120799,93 Y 462848,11.

Zároveň vodoprávní úřad ukládá stavebníkovi dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona následující povinnosti popřípadě podmínky:

1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Miloš Kopecký a autorizoval Ing. Václav Kopecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 1101057. Veškeré změny týkající se technického řešení nebo majetkoprávních vztahů, je třeba před realizací projednat a nechat schválit zdejším vodoprávním úřadem.

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

3. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní vedení jejich majiteli a provozovateli. Nutno dodržovat jejich podmínky stanovené ve vyjádřeních a věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti.

4. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

6. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.

8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

9. Zhotovitel naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané zbytky původních konstrukcí apod.) v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou roztříděny podle druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku. Doklad o naložení s odpady bude vodoprávnímu úřadu předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

10. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dotčených správních úřadů:

- **Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,** souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody s podmínkami:

1. zásah do VKP bude proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice", zpracovanou firmou Ing. Václav Kopecký, projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství.

2. stavební práce dotýkající se vodních toků budou zahájeny mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. v období po 1.8. kalendářního roku.

3. práce budou v předstihu projednány s MO Českého rybářského svazu.

4. dřeviny, které nejsou určeny ke kácení budou v průběhu stavby chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- **Ministerstvo dopravy –odbor pozemních komunikací,** povolení k provedení stavby „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice" v ochranném pásmu budoucí rychlostní komunikace č. R 48 s podmínkami:

1. Stavba „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice" v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku v ochranném pásmu budoucí rychlostní silnice č. R 48 bude umístěna podle předložené dokumentace (datum:09/2008, číslo zakázky: 16007, stupeň: DSP, zpracovatel dokumentace: Ing. Václav Kopecký, Mosty u Jablunkova 275, IČ: 18477046).

2. Výkop v zelené ploše bude pažen na celou výšku.

3. Zásyp výkopu bude proveden štěrkodrtí s frakcí 36-63 mm. Hutnění bude provedeno

po vrstvách tl. 20 cm. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, bude vystaven protokol o zkoušce hutnění.

4. Po ukončení stavebních prací bude terén uveden do původního stavu.

- **Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství,** poklopy kanalizačních šachtic umístěných v komunikacích je nutno situovat mimo jízdní stopy vozidel a provést je v teleskopickém provedení. Podmínky uvedení dotčených komunikací do původního stavu budou uvedeny v povolení zvláštního užívání místních komunikací.

V případě užití místní komunikace či silnice jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (umístění inž.sítí, provádění stavebních prací, umístění lešení apod.), je potřeba povolení zvláštního užívání dotčené komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, jakožto příslušným silničním správním úřadem, po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (odbor správa obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku, resp. Správa silnic MSK, p.o., středisko provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR. Náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou uvedeny v § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Žádost doručit minimálně 30 dní před termínem realizace.

9. Všechny pozemky v sousedství stavby, dotčené prováděním stavby, budou po ukončení stavby uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu.

10. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky všech účastníků řízení, které jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a souhlasech.

11. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.

12. Podle § 9 odst. 2 písm. c) zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zem. půdního fondu není třeba souhlasu orgánu zem. půdního fondu z důvodu, že zemědělská půda bude odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

13. Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštního předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

14. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.

15. Stavebník vodoprávnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

16. Během realizace stavby vodního díla bude v místě realizace stavby vodního díla zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd vozidel ke stávajícím nemovitostem.

17. Po dokončení výstavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je:

Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel – **Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643,** se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, ve vodoprávním řízení zastoupeno na základě plné moci **Ing. Václavem Kopeckým,** adresa pro doručování Mosty u Jablunkova 275, 739 98 Mosty u Jablunkova požádal dne 19.11. 2008 o vydání stavebního povolení na stavbu **Kanalizace Frýdek-Místek - Skalice.** Protože předložená žádost spolu s přílohami neměla předepsané náležitosti a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení navrhované stavby, vyzval speciální stavební úřad žadatele dne 24.11. 2008 k doplnění předložené žádosti o potřebné podklady, a současně poučil žadatele o následcích nedoplnění žádosti ve stanovené lhůtě.
Současně speciální stavební úřad usnesením ze dne 24.11. 2008 stanovil lhůtu pro doplnění žádosti a stavební řízení přerušil. Po doplnění chybějících podkladů, vodoprávní úřad v řízení pokračoval.

Popis stavby: předložená projektová dokumentace řeší vybudování kanalizační sítě ve Skalici. S ohledem na místní podmínky je projektovaná kanalizační síť řešena jako kombinace gravitační a tlakové kanalizace s lokálními čerpacími stanicemi. Kanalizační soustava je členěna na dvě samostatné lokality. Lokalita Skalice – odkanalizování zástavby celé centrální části obce od lokality „U vrby" až po lokalitu u kostela, je řešeno gravitační kanalizací s kmenovou stokou vedenou v souběhu s vodním tokem „Skaličník". Na kanalizační soustavě budou umístěny tři čerpací stanice. Kmenová stoka „A" z lokality „U vrby" pokračuje podél silnice III/4773 (levá strana ve směru Skalice – Staré Město), dále ulici Skotňa ve Starém Městě až do stávající veřejné kanalizace v ulici Jamnická ve Starém Městě. Trasa stoky „A" respektuje mimoúrovňové křížení projektovaného obchvatu rychlostní komunikace se silnici III/4773 v úseku Staré Město – Skalice. Lokalita Kamenec – v této lokalitě převládá zástavba rodinnými domy a rekreačními chatami. Odkanalizování území je řešeno gravitační kanalizaci svedenou do dvou čerpacích stanic ČS-1K a ČS-2/K. Část území vymezené lokality „Skotňa", restaurací „Zanzibar" a zahrádkářskou kolonií „Na Sosnině", bude gravitačně odkanalizována do čerpací stanice ČS-2/K, umístěné v blízkosti zahrádkářské kolonie. Odtud bude položeno výtlačné potrubí V-2/K do čerpací stanice ČS-1/K. Čerpací stanice ČS-1/K bude umístěna v blízkosti ocelové lávky přes řeku Morávku. Do této čerpací stanice bude napojena gravitační kanalizace ze zbývající části, převážně chatové zástavby lokality Kamenec. Odpadní vody z čerpací stanice ČS-1/K budou výtlačným potrubím V-1/K dopraveny do veřejné kanalizace v Dobré (rekonstruovaný Nošovický sběrač). Trasa výtlaku V-1/K je vedena podchodem pod řekou Morávkou, po pravé straně ocelové lávky ve směru Kamenec-Dobrá. Na pravém břehu řeky pokračuje trasa výtlaku V-1/K podél místní komunikace až k zástavbě a napojí se do kanalizační šachty Nošovického sběrače.
Stoky pro odvádění splaškových vod gravitačním způsobem jsou navrženy z trub Ultra-Rib 2 PP o průměru DN 250 až DN 400, revizní šachty DN 1000 BET z prefabrikovaných dílců opatřené kruhovými poklopy. Výtlačné potrubí je navrženo z trub PE 100 SDR 17 DN 80 a DN 100. Čerpací stanice jsou podzemní kruhové nádrže. Kanalizační přípojky nejsou předmětem této stavby. Součásti stavby jsou pouze odbočky pro budoucí napojení kanalizačních přípojek v místech, kde je trasa stok vedena silnicí č. III/4773 a místními komunikacemi s živičným a zpevněným krytem. Odbočky budou ukončeny za krajnicí těchto komunikací tak, aby při budoucím napojení kanalizačních přípojek nebylo nutné opakovaně zasahovat do živičných a zpevněných krytů komunikace.
Trubní vedení celé navržené kanalizační sítě je celkem 19 466,00 m.
Kanalizační přípojky nejsou součásti předmětné projektové dokumentace ani tohoto vodoprávního řízení.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace pro stavební povolení, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součásti spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Návrh byl doložen projektovou dokumentací, kopií katastrální mapy, vyjádřením:

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, vyjádření ze dne 21.11. 2008, č.j. OÚR/4368-1/2008/Mro,Vaš,Van, 19.11. 2008 č.j. OÚR/4368/2008/Ha
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 23.8. 2007 č.j. 138759/07/MFM/VV0
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 25.11. 2008, č.j. 1019886403
- ČEPS, a.s., vyjádření z 29.8. 2007, č.j. 12712
- SITEL, spol. s r.o., vyjádření z 16.10. 2008, zn. 5698-08
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., vyjádření z 17.10. 2008, zn. 3358-08
- UPC Česká republika, a.s., vyjádření z 20.10. 2008, zn. Ka1154
- TS a.s., vyjádření z 13.9. 2007, č.j. 177/TO/2007
- SMP Net s.r.o., vyjádření z 14.9. 2007 č.j. 4424/2007
- GTS NOVERA a.s., vyjádření z 31.10. 2008
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, vyjádření z 21.9. 2007, zn. NPÚ-381,3752/2007
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., vyjádření z 10.1. 2011, zn. 9773/V014926/2010/LE
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření z 2.10. 2007, zn. ÚTS/P 32624/07
- SELF servis, s.r.o., vyjádření z 29.8. 2007, č.j. 103/07/434
- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, vyjádření z 2.4. 2008, č.j. 814/2008-1383-ÚP-OL
- Pozemkový fond České republiky, vyjádření z 8.4. 2008 zn. PF/08/3407
- Povodí Odry státní podnik, vyjádření z 9.2. 2011 č.j. 2157/923/2/823/2011
- RWE Transgas Net s.r.o., vyjádření z 8.10. 2008, zn. 5510/08/OVP/N
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření z 26.10. 2010 č.j. 54021/3570/10/Ku
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. středisko Frýdek-Místek, vyjádření ze dne 5.1. 2011, zn. 6/2010/5399/Sk
- Vegacom a.s., vyjádření z 11.12. 2008 zn. VGC/P41816/08/JK

Dále stavebník předložil vodoprávnímu úřadu smlouvy o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství vydal závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dne 7.1. 2009 pod č.j. OŽPaZ/8475/2008/Kos/246.
Ministerstvo dopravy-odbor pozemních komunikací vydal dne 24.11. 2010 pod č.j. 840/2010-120-STSP/4 rozhodnutí o povolení k provedení výše uvedené stavby v ochranném pásmu budoucí rychlostní silnice č. R 48.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 18.5. 2009 pod č.j. OŽPaz/2542-2/2009/Kob/221.1.5 rozhodnutí o dočasném odnětí a trvalém omezení pozemků plnění funkcí lesa.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství vydal závazné stanovisko-souhlas s návrhem trasy dne 8.12. 2008 pod č.j. OŽPaZ/8350/2008/Han.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu vydal dne 16.2. 2009 pod č.j. SÚ/454/2008/Jo rozhodnutí o umístění stavby a dne 11.8. 2010 pod č.j. MMFM 103725/2010 vydal souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům dne 6.9. 2010 a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a stanovisek do 30-ti dnů ode dne zveřejnění oznámení.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Vodoprávní úřad na základě posouzení návrhu a předložených podkladů dospěl k závěru, že předmětem řízení je liniová stavba s velkým počtem účastníků řízení, pro kterou lze použít ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a doručil oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena způsobem v místě obvyklém na úřední desce.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení stavby vodního díla doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu rovněž veřejnou vyhláškou.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Organizace Zemědělská vodohospodářská správa zanikla k 31.12. 2010, přičemž část toků této organizace nyní spravuje Povodí Odry, s.p. Mezi tyto toky patří i dotčený tok Skaličník.

P o u č e n í

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního rádu). Odvolání musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 7.2

Ing. Eva Stračánková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15-ti dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: 08.03.2011 Sejmuto dne: Podpis a razítko:

OBECNÍ ÚŘAD
Jamnická 46 2
738 01 STARÉ MĚSTO

Rozdělovník:
a) účastníci řízení
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek **doručeno prostřednictvím** Ing. Václav Kopecký, 739 98 Mosty u Jablunkova 275
- Povodí Odry a.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
- jiným účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

b) dotčené správní úřady
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody, oddělení zeleně
- Ministerstvo dopravy – odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1

c) na vědomí
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)
- Obecní úřad Staré Město (1x veřejná vyhláška)
- Obecní úřad Dobrá (1x veřejná vyhláška)