Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu

Č.j.: SÚ/500/2008/Mi
Vyřizuje: Mizera
Č.telefonu 558609235
e-mail.: mizera.jaroslav@frydekmistek.cz

Frýdek-Místek 27. března 2008

OBECNÍ ÚŘAD STARÉ MĚSTO
738 01 Frýdek-Místek
Došlo: 27 -03- 2008
Č.j. OÚ/57/2008/STAV
Přílohy: 2
Č. dopor.
Zpracov.
Ukl. znak

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., (dále jen „stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., (dále jen „správní řád") podle § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje územní rozhodnutí účastníkům územního řízení o umístění stavby

Kanalizace Baška

Stavba je členěna : Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 400 - 562.2 m
Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 300 - 30 586.7m
Vývody pro domovní přípojky PP-UR 2 DN 150 - 5 407.4 m
Výtlačné řady HDPE D 110 - 1 592.7 m
Přeložka plynovodu HDPE D 50 - 79.5 m
Rušení stávající kanalizace - 240.0 m
Nové čerpací stanice - 7 ks
Oprava čerpací stanice - 1 ks
Chránička – křížení projektovaného obchvatu Frýdek-Místek

na pozemku parcelní číslo 1 v katastrálním území Baška, 1 v katastrálním území Hodoňovice, 1 v katastrálním území Kunčičky u Bašky, 1 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, 1 v katastrálním území Místek, které stanovuje § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou, neboť v území je vydán územní plán.

Těmito účastníky v předmětném řízení jsou:

- vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

MAGISTRÁT
města Frýdku-Místku

Mizera Jaroslav
Č.telefonu 558609235
technik oddělení stavebního řádu

Příloha: 1 x územní rozhodnutí o umístění stavby č.j.: SÚ/500/2008/Mi ze dne 27. března 2008

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Staré Město se písemnost považuje za doručenou, neboť v této lhůtě byla splněna i povinnost zveřejnění písemnosti též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno od (datum) ..... do (datum) .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží: (na doručenku bez účinku doručení)

1. Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor
2. Obecní úřad Baška, Baška č.p. 420, 739 01 Baška
3. Obecní úřad Staré Město, Jamnická č.p.46, 738 01 Frýdek-Místek 1

OBECNÍ ÚŘAD
738 01 Staré Město

Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu

Č.j.: SÚ/500/2008/Mi
Vyřizuje: Mizera
Č.telefonu 558609235
e-mail.: mizera.jaroslav@frydekmistek.cz

Frýdek-Místek, dne 27. března 2008

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby

Výroková část

Dne 1.2.2008 podala Obec Baška zast. starostou, IČ 00296 511, Baška č.p.420, 739 01 Baška, zastoupena na základě plné moci společností Martiňák a Zajíc, spol. s r.o., Svěrákova č.p.183, 757 01 Valašské Meziříčí 1, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby kanalizace Baška.

Stavba je členěna : Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 400 - 562.2 m
Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 300 - 30 586.7m
Vývody pro domovní přípojky PP-UR 2 DN 150 - 5 407.4 m
Výtlačné řady HDPE D 110 - 1 592.7 m
Přeložka plynovodu HDPE D 50 - 79.5 m
Rušení stávající kanalizace - 240.0 m
Nové čerpací stanice - 7 ks
Oprava čerpací stanice - 1 ks
Chránička – křížení projektovaného obchvatu Frýdek-Místek

v katastrálním území Baška, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Staré Město u Frýdku-Místku a v katastrálním území Místek.

Výrok

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a veřejného ústního jednání

vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

kanalizace Baška.

Stavba je členěna : Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 400 - 562.2 m
Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 300 - 30 586.7m
Vývody pro domovní přípojky PP-UR 2 DN 150 - 5 407.4 m
Výtlačné řady HDPE D 110 - 1 592.7 m
Přeložka plynovodu HDPE D 50 - 79.5 m
Rušení stávající kanalizace - 240.0 m
Nové čerpací stanice - 7 ks
Oprava čerpací stanice - 1 ks
Chránička – křížení projektovaného obchvatu Frýdek-Místek

v katastrálním území Baška, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Staré Město u Frýdku-Místku a v katastrálním území Místek.

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou připravu stavby stanovuje stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v katastrálním území Baška, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Staré Město u Frýdku-Místku a v katastrálním území Místek tak, jak je zakreslena v projektové dokumentaci předložené k územnímu řízení, kterou vypracovala společnost Martinák a Zajíc, spol. s.r.o. stavební a inženýrská činnost,Svěrákova č.p. 183, 754 01 Valašské Meziříčí, IČ 447 43 329 a PROJEKT LV, Projektový a Inženýrský ateliér, Jamnická č.p. 707, 197 00 Praha-Kbely.

2. Při realizaci stavby musí být při styku, křížení a souběhu trasy se stávajícími venkovními i podzemními zařízeními dodrženy zákazy a omezení v ochranných a bezpečnostních pásmech dle platných zákonů, ČSN 73 6005 " Prostorová úprava vedení technického vybavení", ČSN 73 3050 "Zemní práce" a podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí tak, jak jsou dokladovány v dokumentaci předložené k územnímu řízení. Při zpracování projektové dokumentace budou dodržena ust. stavebního zákona č.50/76 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 132/98 Sb. a vyhl.č. 137/98 Sb. Budou respektována stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení a podmínky dané jejich vyjádřením:

Magistrát města F-M, odbor ŽPaZ 28.2.2008
OŽPaZ/1260/1261/08/Kob/221.1.3
Odbor DaSH 25.1.2008 DaSH-M/9/2008/Gu/280.14
Odbor ŽPaZ 23.1.2008 OŽPaZ/106/2008/Han/246
Odbor ÚaER 17.12.2007 OÚER/4126/2007/Vaš
Odbor ŽPaZ 29.1.2008 OŽPaZ/662/2008/Han
Obec Baška zast. starostou 7.1.2008 10/2007

1971/2006		
HZS Moravskos.kraje, ú.o.F-M	17.12.2007	Prev-4134/FM-2007
Kraj.HS Moravskos.krajc, ú.p. F-M	8.1.2008	HOK/FM-5167/215.8/08
Krajský úřad Mor.kraje, od. DaSH	12.12.2007	MSK 189855/2007
Od.Úp a Sř. 1.7.2008	MSK 189629/2007	
Od. ŽPaZ 15.1.2008	MSK 5345/2008	
Drážní úřad, sek. Stavební Olomouc	21.1.2008	20-297/08-DÚ/To
Lesy ČR s.p.les.s. F-M	21.1.2008	83/2008/110/84/748
Lesv ČR s.p. les.s. H-K	2.1.2008	5/2008/110/84/751
4543/2007/951/93/312.4		
Povodí Odry s.p.Ostrava	21.1.2008	21211/923/2/821.05/2007
RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno	11.1.2007	6283/2007
SmVaK Ostrava a.s.	24.1.2008	9773/V013922/2007/BU
Správa silnic Mor.kraje stř. F-M	9.1.2008	6/2008/6187/Sk
Správ.žel.dopr.cesty Olomouc	8.1.2008	SSO-U1-56/2008/Pok
Zemědíl.vodoh.správa p.Odry	8.2.2008	OpO/OV/0310/08-Ka
ČEPS a.s., Ostrava	13.12.2007	12712
Telefonika O_2 Czech Republik a.s.	26.11.2007	182541/07/MFM/VV0
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	21.1.2008	1016142758
ČD,správa dop. cesty Ostrava	9.8.2007	11383/2007
10165/07-E11383/2007		
10165/07-E222/332		
1479/2007-SSZT		
ČD a.s., regionální správa majetku Olomouc	15.10.2007	RSM OL-1840/2007-TOL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava	8.1.2008	OZF/To/S73/ŘSD/2008
Policie ČR, správa SM kraje Ostrava	24.1.2008	PSM-242/ČJ-2008-SU
Pozemkový fond ČR v Ostravě	4.2.2008	PF/08/742
Úřad pro zast. Státu ve věcech majetkových Odl.p Ostrava	13.2.2008	UZSVM/OFM/368/2008-OFMM

3. Kanalizace je z větší části tvořena gravitační kanalizací DN 300 o celkové délce cca 30 586, 7 m. Výjimku bude tvořit úsek stoky B v délce 516,72 m důvodu zajištění retenční kapacity pro čerpací stanici ČS 7. V případě výskytu podzemní vody bude do dna výkopu položen drenážní štěrk spolu s drenážní troubou DN 100. Takto bude vytvořena drenážní vrstva.

4. Na stokách jsou navrženy v maximální vzdálenosti 50 m a ve všech směrových , resp. výškových lomech revizní šachty, které budou provedeny z typových, prefabrikovaných dílů.

5. Součástí stavby jsou rovněž vývody pro domovní kanalizační přípojky v celkové délce 5 407,4 m. Z důvodů zachování materiálové schody je potrubí vývodu navrženo z téhož materiálu jako potrubí kanalizačních řadu – PP-UR 2, jednotný profil DN 150.

6. Součástí stavby je rovněž oprava a odstranění stávající kanalizace. Do trasy stávající kanalizace bude uložena nová gravitační kanalizace. Stávající kanalizace bude buďto odstraněna nebo ponechána v zemi a zafoukána pískem, aby se zamezilo budoucím propadům půdy.

7. Součástí stavby jsou rovněž výtlačné řady, odvádějící splaškové vody do gravitační části kanalizace. Jsou navrženy jednotně z HDPE D 110 pevnostní skupiny PE 80.V případě výskytu spodní vody bude provedena drenážní vrstva jako u gravitační kanalizace. Ve směrových lomech bude potrubí zajištěno proti posunutí betonovými opěrnými bloky.Před obsypem musí být toto potrubí opatřeno vytyčovacím vodičem CYKY ø min.1,5 mm. Před uvedením řadu do provozu musí být provedena tlaková zkouška a to nejlépe před zásypem potrubí.

8. Další součástí stavby jsou čerpací stanice v počtu sedmi kusů, které budou realizovány jako kruhové železobetonové jímky o v nitřní průměru 2,20 m s výjimkou čerpací stanice ČS 2 která bude mít průměr 2,50 m. Všechny čerpací stanice budou podzemní a jejich konstrukce bude rozlišné dle projektu.

9. Kanalizace bude křížit oblastní ostravský vodovod. Toto křížení bude provedeno bezvýkopovou technologií. Při křížení bude dodržena svislá vzdálenost požadovaná ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti 6,0 m od osy OOV nebude zřízen žádný kanalizační objekt. Kanalizační porubí bude ve vzdálenosti 6 m na obě strany od OOV uloženo do chráničky z PP-UR2 profilu DN 400.

10. Další součástí stavby je přeložka středotlakého plynovodu , která bude provedena z HDPE téhož profilu jako stávající potrubí. Na potrubí bude uložen v celé délce vytyčovací vodič o min. průměru 1,5 mm. Po dokončení bude na nové části plynovodu provedena tlaková zkouška v souladu s ČSN EN 12 327.

11. Podchody pod tratí ČD, jejich křížení, které je navrženo výtlačným řadem V2 v oblasti nádraží, drážní km 108.322 a dále stokou C1 na pravém břehu Bystrého potoka, drážní km 107,939. Podchod pod tratí bude proveden bezvýkopovou technologií. Kanalizační potrubí bude uloženo do chráničky přesahující krajní kolej křížení o 1,0 m na každé straně. Pro výtlačný řad z HDPE D 110 bude použita chránička z PP-UR2, profil DN150 a pro stoku C1 navrženou z PP-UR2 DN 300 bude použita chránička z téhož materiálu profil DN 400.

12. Křížení vodních toků bude provedeno rovněž bezvýkopovou technologií.Výjimku tvoří pouze nadzemní křížení Ostravice výtlakem V2 a Bystrého potoka výtlakem V5. Při podzemním křížení vodních toků bude potrubí uloženo do chráničky z PP-UR2. Gravitační řady do chráničky profilu DN 400, výtlačné řady do chráničky profilu DN 150. Vzdálenost vrcholu chráničky od dna vodních toků bude min. 1200 mm. V případě nadzemního křížení bude potrubí uloženo do chráničky PP-UR2 profilu DN 200. Potrubí bude uloženo do osy chráničky a prostor mezi stěnou chráničky bude vyplněn tepelnou izolací. Chránička bude zavěšena na mostní konstrukci.

13. Vzhledem k tomu, že není možné z technických důvodů dodržet podmínky stanovené Zemědělskou vodohospodářskou správou pro přechod vodních toků v jejich správě, je nutno

pro stavební řízení a pro zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení sjednat nové podmínky z výše citovaným správcem toku.

14. Během výstavby dojde z důvodu výkopových prací k postupné, částečné nebo úplné uzávěrce místních komunikací. V průběhu stavby musí být stále zajištěn přístup požární techniky a sanitních vozidel ke všem nemovitostem. Před zahájením stavby musí být vypracován návrh dopravně-inženýrských opatření , který bude podrobně řešit způsob uzavírek.

15. Křížení rychlostní komunikace a komunikací první třídy bude provedeno bezvýkopovou technologií. Potrubí bude v celé délce uloženo do chráničky přesahující těleso komunikace o 1 až 2 m.

16. Některé vodní toky bude nutno překonat pod stávajícími komunikačními lávkami. V takovém případě bude potrubí uložcno v aktivní zóně základů lávek. Podchod pod těmito lávkami bude zajištěn bezvýkopovou technologií. Pod lávkami bude uložena chránička z tvárné litiny profilu DN 400, stabilizována betonovou injektáží. Ke stavebnímu řízení je nutno doložit projektovou dokumentaci s detailním posouzením dotčených objektů spolu se statickým posouzením dotčených objektů.

17. Navržená trasa kanalizace kříží navrženou trasu silničního obchvatu Frýdek-Místek. V úseku pod projektovaným obchvatem Frýdku-Místku nebudou na úseku cca. 115m realizovány revizní šachty. Důvodem je nadměrná výška nadloží tvořená náspem předpolí mostu na trase obchvatu. Potrubí kanalizace bude v úseku křížení obchvatu centricky uloženo do ocelové chráničky profilu DN 500. Vystředění potrubí bude provedeno kluznými středícími objímkami. Ocelová chránička bude do výkopu uložena dle týchž stavebních zásad jako potrubí gravitační kanalizace. Ocelová chránička bude provedena s antikorozním povlakem tloušťky 15mm.

18. Je nutno respektovat ochranná pásma elektrovodních zařízení, trafostanic, uzemňovacích soustav trafostanic, a jednotlivé kabelové přípojky v majetku odběratelů. Při souběhu a křížení s kabely je nutno respektovat příslušné platné normy a předpisy, zvláště pak ČSN 73 6005 o prostorové úpravě vedení technického vybavení při výkopových pracích nesmí dojít k narušení kabelových tras. Veškeré výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras je nutno provádět za odborného dohledu příslušného správce . U venkovního vedení nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů a uložení uzemnění. Při práci pod venkovním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 3 m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či hromadění zeminy. Před započetím zemních prací je nutno provést vytýčení stávajících podzemních vedení a zařízení. Výše uvedené podmínky stavby kanalizace, plynovodu v blízkosti kabelových sítí platí především pro zařízení ve správě Telefónica O2, SČE. V přiměřené míře se vztahují i na obdobná zařízení ve správě Českých drah, Ministerstva národní obrany, Ministerstva vnitra, Českých radiokomunikací, ČEZ, Správy a řízení letového provozu, TRANSGAS, rozvody kabelové televize aj. Konkrétní podmínky stanovuje vždy příslušný správce a jsou nedílnou součástí projektu v dokladové části.

19. Při křížení nebo blízkém souběhu s veškerými kabely (sdělovací, silové atp.), je nezbytně nutné po dobu stavby obnažené kabely vyvěsit a uložit do dřevěných korýtek. S kabely o

napětí 22 kV a napětí vyšším je možno manipulovat pouze po jejich vypnutí. Při provádění záhozu rýhy se musí všechny silové kabely uloží do betonových korýtek přesahujících stavbu na každou stranu o 1.0 m. Ochranná zařízeni (chráničky, korýtka, atp.) kabelů poškozené výstavbou se musí opravit a zajistit jejich průchodnost. Neporušenost kabelového vedení, jeho značení, zapáskování, zacihlování, položení fólie se zkontroluje před záhozem za účasti správce příslušné sítě.

20. Při návrhu trasy kanalizace bude z důvodu zajištění odvádění splašků z celého katastru řešených obcí nutné na čtyřech místech navrhnout křížení stávající rychlostní komunikace R56. Bezvýkopovou technologií bude do prostoru pod komunikací uložena ocelová chránička do níž bude pomocí kluzných středících objímek následně zatažena kanalizační trouba. Ve všech případech bude vzdálenost vrcholu chráničky od nivelety komunikace větší než tři metry. Startovací a cílovou jámu bude nutné ve všech případech zřídit mimo násep komunikace.

21. Vlivem stavby budou vedle místních komunikací dotčeny krajské silnice uvedené v následujícím výčtu:

II/477 Ostrava-Frýdek-Baška

III/48425 Baška-Pržno-Frýdlant nad Ostravicí

III/48412 Kunčičky u Bašky-Hodoňovice

22. V případech kdy dojde k uložení kanalizace do krajské silnice musí být poklopy revizních šachet uloženy vždy ve středu jízdního pruhu. Dále je správou silnic Moravskoslezského kraje požadováno situování kanalizace minimálně 3m od čel propustků a 5m od objektu mostů. V případě stoky A11 není možné uvedenému požadavku z důvodu konfliktu se stávajícím mostkem, resp. se soukromým pozemkem vyhovět. Při křížení vodního toku stokou A11 bude použita bezvýkopová technologie. Startovací, resp. cílová jáma budou zajištěny tak, aby nedošlo k sesutí mostu. Živičný povrch komunikace bude odfrézován v celé šíři jednoho jízdního pruhu a po provedení výkopů, pokládce kanalizace a provedení hutněných zásypů bude souvisle v celé šíři jízdního pruhu provedena nová obrusná vrstva. Spáry napojení starého a nového povrchu budou zality asfaltovou emulzí.

23. Část kanalizačních řadů je uložena do zelených doprovodných pásů komunikací, resp. do pozemků obecní zeleně. Po zasypání výkopů budou stavbou dotčené plochy ohumusovány, osety travním semen a důkladně zality vodou. Při osévání bude zohledněno vegetační období. Vlivem stavby dojde k trvalému i dočasnému záboru zemědělské půdy. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat následující zásady: stavební práce provádět pokud možno v době vegetačního klidu a co nejméně narušovat organizaci ZPF, odnímat jen nejnutnější plochy zemědělské půdy, dočasný zábor pro pracovní pruh ve směru trasy kanalizačního řadu by měl být ukončen včetně zpětné rekultivace do 1 roku od zahájení výkopových prací. Jestliže nebude možné tuto podmínku splnit musí investor zažádat o dočasné vynětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu ustanovení § 9 a §11 zákona č. 334/1992 Sb., musí být řádně provedena skrývka kulturní vrstvy zemědělské půdy (odděleně ornice a podornice), která bude po ukončení terénních prací rozprostřena zpět na pozemky dotčené stavbou tak, aby byly po rekultivaci způsobilé k plnění své funkce, musí být řádně provedena zpětná rekultivace pozemků použitých pro pracovní pruh, dojde-li k porušení melioračního či závlahového zařízení je nutné tato uvést do původního funkčního stavu na

vlastní náklady investora, budou učiněna opatření k zabránění úniku plynných, kapalných a pevných látek poškozujících ZPF, budou učiněna opatření k odstranění případných škod vzniklých stavební činností na zemědělské půdě, nebude narušena síť zemědělských přístupových komunikací.

24. Přestože je trasa kanalizace navržena tak aby minimalizovala negativní vliv na stávající vzrostlé dřeviny, lze předpokládat, že v průběhu stavby dojde ke konfliktu se stávajícími vzrostlými dřevinami. Negativní vlivy stavby na stávající dřeviny je nutné v průběhu stavby minimalizovat pomocí následujících opatření: veškeré výkopové práce v oblasti kořenové zóny provádět ručně, zajistit odborné ošetření poraněných kořenů (řezná místa zahladit, ošetřit a následně ochránit před vysycháním a promrznutím, event. zřízení kořenové clony), ochrana kmenů a části kořenové zóny u stromů v bezprostřední blízkosti stavby bedněním výšky 2m, bez porušení kmene a kořenových náběhů, v prostoru stavební dopravy zajistit ochranu kořenové zóny podsypem min. 20 cm drenážního materiálu a následným překrytím pevným materiálem (fošny, panely aj.), v případě nutnosti redukce koruny zajistit ořezání koruny, včetně konzervace ran u odborné firmy, vysoké stresové zatížení ohrožených stromů (omezení kořenové soustavy, ořezání části listové plochy, event. snížení stability) částečně kompenzovat zvýšeným dodatkem živin a závlahy (ruční zrytí volné plochy, dodatkové hnojení a zavlažování) Při výstavbě nutno respektovat ČSN DIN 18 920 (83 9061) – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

25. Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení (ohlášení) bude vypracována oprávněnou osobou. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je:

Obec Baška zast. starostou, IČ 00296 511, Baška č.p.420, 739 01 Baška, zastoupena na základě plné moci společností Martiňák a Zajíc, spol. s r.o., Svěrákova č.p.183, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Nebyly, nerozhodovalo se.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Odůvodnění :

Dne 1.2.2008 podala Obec Baška zast. starostou, IČ 00296 511, Baška č.p.420, 739 01 Baška, zastoupena na základě plné moci společnosti Martiňák a Zajíc, spol. s r.o., Svěrákova č.p.183, 757 01 Valašské Meziříčí 1, u stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby kanalizace Baška.

Stavba je členěna : Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 400 - 562.2 m
Gravitační kanalizace PP-UR 2 DN 300 - 30 586.7m

Vývody pro domovní přípojky PP-UR 2 DN 150 - 5 407.4 m
Výtlačné řady HDPE D 110 - 1 592.7 m
Přeložka plynovodu HDPE D 50 - 79.5 m
Rušení stávající kanalizace - 240.0 m
Nové čerpací stanice - 7 ks
Oprava čerpací stanice - 1 ks
Chránička – křížení projektovaného obchvatu Frýdek-Místek

v katastrálním území Baška, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Staré Město u Frýdku-Místku, a v katastrálním území Místek. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno řízení v dané věci.

Po doplnění obsahovala žádost následující podklady : kopie katastrálních map, výpisy z katastru nemovitostí, dokumentace záměru, vyjádření

Magistrát města F-M, odbor ŽPaZ	28.2.2008	OŽPaZ/1260/1261/08/Kob/221.1.3
Odbor DaSH	25.1.2008	DaSH-M/9/2008/Gu/280.14
Odbor ŽPaZ	23.1.2008	OŽPaZ/106/2008/Han/246
Odbor ÚaER	17.12.2007	OÚER/4126/2007/Vaš
Odbor ŽPaZ	29.1.2008	OŽPaZ/662/2008/Han
Obec Baška zast. starostou	7.1.2008	10/2007
	29.1.2008	1971/2006
HZS Moravskos.kraje, ú.o.F-M	17.12.2007	Prev-4134/FM-2007
Kraj.HS Moravskos.kraje, ú.p. F-M	8.1.2008	HOK/FM-5167/215.8/08
Krajský úřad Mor.kraje, od. DaSH	12.12.2007	MSK 189855/2007
Od.Úp a Sř.	1.7.2008	MSK 189629/2007
Od. ŽPaZ	15.1.2008	MSK 5345/2008
Drážní úřad, sek. Stavební Olomouc	21.1.2008	20-297/08-DÚ/To
Lesy ČR s.p.les.s. F-M	21.1.2008	83/2008/110/84/748
Lesy ČR s.p. les.s. H-K	2.1.2008	5/2008/110/84/751
	10.1.2008	4543/2007/951/93/312.4
Povodí Odry s.p.Ostrava	21.1.2008	21211/923/2/821.05/2007
RWE Distribuční služby, s.r.o.Brno	11.1.2007	6283/2007
SmVaK Ostrava a.s.	24.1.2008	9773/V013922/2007/BU
Správa silnic Mor.kraje stř. F-M	9.1.2008	6/2008/6187/Sk
Správ.žel.dopr.cesty Olomouc	8.1.2008	SSO-U1-56/2008/Pok
Zemědíl.vodoh.správa p.Odry	8.2.2008	OpO/OV/0310/08-Ka
ČEPS a.s., Ostrava	13.12.2007	12712
Telefonika O_2 Czech Republik a.s.	26.11.2007	182541/07/MFM/VV0
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	21.1.2008	1016142758
ČD,správa dop. cesty Ostrava	9.8.2007	11383/2007
	24.7.2007	10165/07-E11383/2007
	24.7.2007	10165/07-E222/332
	18.7.2007	1479/2007-SSZT

ČD a.s., regionální správa majetku Olomouc	15.10.2007	RSM OL-1840/2007-TOL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava	8.1.2008	OZF/To/S73/ŘSD/2008
Policie ČR, správa SM kraje Ostrava	24.1.2008	PSM-242/ČJ-2008-SU
Pozemkový fond ČR v Ostravě	4.2.2008	PF/08/742
Úřad pro zast. Státu ve věcech majetkových Odl.p Ostrava	13.2.2008	UZSVM/OFM/368/2008-OFMM

Stavební úřad opatřením ze dne 19.2.2008 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a k projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 21.3.2008. Zároveň v tomto opatření upozornil na skutečnost, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží, a že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. O výsledku jednání byl sepsán protokol.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků tohoto řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona, podle něhož jsou účastníky územního řízení žadatelé tj. Obec Baška zast. starostou, IČ 00296 511, Baška č.p.420, 739 01 Baška, zastoupena na základě plné moci společností Martiňák a Zajíc, spol. s r.o., Svěrákova č.p.183, 757 01 Valašské Meziříčí 1 a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn tj.Obec Baška, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Staré Město a Frýdek-Místek, katastr Místek. Dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d) § 85 stavebního zákona, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis, společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků tohoto územního řízení zahrnul subjekty:

- vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky ani nebyly uplatněny připomínky.

Stavební úřad současně opatřením ze dne 19.2.2008 podle § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě do pěti dnů od uplynutí lhůty k podání námitek a připomínek. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Baška, Staré Město a Frýdek-Místek, stavba se dle schváleného územního plánu obce nachází v urbanizovaném území, kde jsou dle regulativů územního rozvoje mimo jiné přípustné liniové stavby pro zajištění technické infrastruktury.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů (popř. s výsledkem řešení rozporů), neboť požadavky dotčených orgánů, vztahující se k další přípravě a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby, byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. Záměr vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě, podle § 72 odst. 1) správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, podle § 25 odst. 2) správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Další poučení

Dle § 93 odst.4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Dle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Dle § 93 odst. 3, věta 1 dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Jan Martyčák
vedoucí oddělení stavebního řádu
V době nepřítomnosti vedoucího oddělení zastupuje
Mgr. Renata Sněgoňová

Poplatek: Správní poplatek stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevymčřuje.

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

1. Obec Baška zastoupena starostou, Baška č.p.420, 739 01 Baška zastoupeni společností Martiňák a Zajíc, spol. s r.o., Svěrákova č.p.183, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

- vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Dotčené orgány (doporučeně)

2. Drážní úřad, sekce stavební Olomouc, Nerudova č.p.1, 772 58 Olomouc
3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Územní odbor F-M, Pavlíkova č.p.2264, 738 02 Frýdek-Místek 2
4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, ul. 28.října č.p.117, 702 18 Moravská Ostrava
5. Magistrát města Frýdku-Místku odbor dopravy a silničního hospodářství
6. Magistrát města Frýdku-Místku odbor životního prostředí a zemědělství
7. Magistrát města Frýdku-Místku odbor územního a ekonomického rozvoje